

## 定期点検（点検整備）項目一覧

以下のうち、5年/10000hに該当する項目について交換・点検（調整・補充）を行うこと。

番号	項目	点検時期（運転時間）		毎年点検 （推進）
		5年	10年	
		10000 h	20000 h	
1	エンジンオイルの点検・補充	△	△	△
2	オイルフィルターの点検・交換	●	●	-
3	点火プラグの点検・交換	●	●	△
4	エアーエレメントの点検・交換	●	●	△
5	コンプレッサーベルトの点検・交換	●	●	△
6	排気ドレンフィルター充填石の点検・交換	△	△	-
了	ドレンオイルフィルターの交換	●	●	-
8	冷却水量の点検・補充	△	△	△
9	冷却水強化剤の補充	△	△	-
10	冷却水漏れの点検	△※	△※	△※
11	エンジンオイル漏れの点検	△※	△※	△※
12	排気ガス漏れの点検	△※	△※	△※
13	排気ドレンホースの点検	△※	△※	△※
14	燃料ガスホースの点検・交換	△	●	△
15	燃料ガスホースクランプの点検・交換	△	●	-
16	燃料ガス漏れの点検	△	△	△
17	コンプレッサーの点検	△	△	△
18	冷媒・冷凍機油漏れの点検	△※	△※	△※
19	冷媒配管・冷却水配管の干渉点検	△	△	△
20	エンジンバルブの洗浄	▲※	▲※	-※
21	エンジンバルブクリアランスの点検・調整（対象機のみ）	△	△	△
22	室外機熱交換器ルームの排水点検	△	△	△
23	アキュムレーター凝縮水の排水点検	△	△	△
24	配線・コネクタの点検	△	△	△
25	アンカーボルトの点検	△	△	△
26	エンジン始動性の点検	△※	△※	△※
27	運転異常音の点検	△※	△※	△※
28	エンジン・スタータ発停回数の点検	△	△	△
29	室外機熱交換器の点検	△	△	△

●印交換、▲印洗浄、△印点検（調整・補充）を示します。※印は運転状態で実施。

[点検] のみの項目は、点検で異常が発見された時点で別途修理

※No. 21 バルブクリアランスについては、能力35.5kW以下の機種14台のうち、点検時期を迎えている10台が対象となる。