

長野県立大学三輪キャンパス及び後町キャンパス
EHP 空調簡易点検及び法定点検等業務仕様書

1 委託業務内容

(1) 簡易点検及び法定点検

- ア 長野県立大学三輪キャンパス及び後町キャンパスのEHP空調設備について、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律による簡易点検及び法定点検を実施し報告を行うこと。
- イ 簡易点検は毎年6月、9月、12月、3月の計4回、法定点検は令和9年度の3月に1回実施すること。（令和9年度の3月の簡易点検は、法定点検に替えることが出来るものとする。）
- ウ 点検の結果、機能に支障をきたす事項があると判断したときは、原因を究明し、直ちに委託者に通知のうえ、必要な処置を行うものとする。
- エ 簡易点検及び報告に要する費用は受託者の負担とする。但し、設備の破損、滅失、老朽化による機器の取替に要する経費は除くものとする。
- オ 簡易点検・法定点検時に、空調機本体以外の大学施設側の水バルブ・弁の開閉操作が必要な場合は、作業前と作業後のバルブ・弁の状態（位置）の写真を撮影するとともに、作業完了後は大学の設備担当者の立ち合いの元、作業前の位置に戻したことを確認し、撮影した作業前後の写真を報告書に添付する。

(2) フィルター清掃

長野県立大学後町キャンパスの空調設備については、毎年1回、3月にフィルター清掃を行うこと。

2 委託期間

令和6年4月1日から令和9年3月31日（3年間）

ただし、点検及びフィルター清掃の実施日時については、委託者と打合せの上決定すること。

3 業務対象設備

(1) 三輪キャンパス

記号	品名仕様	数量	簡易点検対象機種	定期点検対象機種
38PQ015410-21	21J768314	1台	○	○
RR-1	CAHV-P1800A-P-BS	3台	○	○
EHP-2-1	PURY-HP450SDMG	1台	○	○
EHP-K-1	PUHY-HP400SDMG3	1台	○	○
EHP-1-1, 3-1, PAC-1-2	PUHY-HP224SDMG3	3台	○	—
PAC-1-1	PFZ-ERP280BK	2台	○	—

PAC-2-1	PFTV-P140DM-E	2台	○	—
PAC-3-1	PLZX-HRMP112K	1台	○	—
PAC-K1-1	PLZ-HRMP80EK	1台	○	—
PAC-K1-2	PLZ-HRMP140EK	1台	○	—
PAC-K1-3	PLZ-HRMP160EK	1台	○	—
北棟2階ベミ・研究室系統	PUZ-ZRMP50SKA10	2台	○	—
北棟2階SI研究室	PUZ-ZRMP80SHA10	1台	○	—
六鈴会館事務室系統	MPUZ-P80HA	1台	○	—
六鈴会館会議室系統	MPUZ-P280HA2	1台	○	—

(2) 後町キャンパス

ア 簡易点検及び法定点検対象設備

記号	品名仕様	数量	簡易点検 対象機種	定期点検 対象機種
EHP-1-1	RTSP450D	1台	○	○
EHP-1-1～4	FXYSP112MB	4台	○	—
EHP-1-2	RTSP450D	1台	○	○
EHP-1-2-1～4	FXYSP112MB	4台	○	—
EHP-1-3	RTSP400D	1台	○	○
EHP-1-3-1～3	FXYSP112MB	3台	○	—
EHP-1-4	RTSP400D	1台	○	○
EHP-1-4-1～3	FXYSP112MB	3台	○	—
EHP-1-5	RTSP400D	1台	○	○
EHP-1-5-1～3	FXYSP112MB	3台	○	—
EHP-1-6	RTSP400D	1台	○	○
EHP-1-6-1～3	FXYSP112MB	3台	○	—

イ フィルター清掃対象設備

記号	品名仕様	数量
EHP-1-1～4	FXYSP112MB	4台
EHP-1-2-1～4	FXYSP112MB	4台
EHP-1-3-1～3	FXYSP112MB	3台
EHP-1-4-1～3	FXYSP112MB	3台
EHP-1-5-1～3	FXYSP112MB	3台
EHP-1-6-1～3	FXYSP112MB	3台
PAC-1 (寮室)	S28UTKXP-W	164台

PAC-2 (管理人室)	PUSY-HP80MH、PKFY-P39HMG5	2 台
HEX-1	LGH-N50RXD	1 台
HEX-2	LGH-N65RXD	1 台
HEX-3	LGH-N50RXD	1 台
HEX-4	LGH-N50RXD	1 台
HEX-5	LGH-N50RXD	4 台
HEX-6	LGH-N65RXD	2 台
HEX-7	LGH-N50RXD	1 台
HEX-8	LGH-N35RXD	1 台
HEX-9	LGH-N15RXD	4 台
EF-15	V-604KQH7	6 台
FU-1	プレフィルター (AIL80%) 400□	6 台
GHP-1-1-1	FGXFP80MJ	1 台
GHP-1-1-2	FGXFP56MJ	2 台
GHP-1-1-3	FGXMP56AC	4 台
GHP-1-2-1	FGXMP160AC	2 台
GHP-1-2-2	FGXFP71MJ	1 台
GHP-1-2-3	FGXFP45MJ	1 台
GHP-1-2-4	FGXFP80MJ	1 台
GHP-1-2-5	FGXFP56MJ	2 台
GHP-1-3-1	FGXFP80MJ	1 台
GHP-1-3-2	FGXFP80MJ	1 台
GHP-2-1-1	FGXFP71MJ	1 台
GHP-2-1-2	FGXMP90AC	4 台