

長野県立大学三輪キャンパス防火シャッター制御盤 バッテリー交換業務仕様書

1 委託業務内容

(1) 長野県立大学三輪キャンパスに設置されている防火シャッターについて、制御盤のバッテリーを交換する。

(2) 対象機器

三輪キャンパスに設置されている防火シャッター85台のうち、未交換である83台。（設置場所詳細は、別紙図面参照）

(3) 交換バッテリーの仕様

12V／0.6Ah／5HR

(4) バッテリー交換の際、機能に支障をきたす事項があると判断したときは、原因を究明し、直ちに委託者に通知のうえ、必要な処置を行うものとする。

(5) バッテリー交換に要する間接費用は受託者の負担とする。但し、設備の破損、滅失、老朽化による機器の取替に要する経費は除くものとする。

2 委託期間

契約日から令和5年3月30日

ただし、交換の実施日時については、委託者と打合せの上決定すること。