

# 消防用設備保守点検業務仕様書

公立大学法人長野県立大学

## 1 委託業務内容

- (1) 長野県立大学三輪キャンパスの消防用設備について、消防法第17条3の3による維持点検及び報告を行うこと。
- (2) 消防法第17条3の3による維持点検内容は、消防庁告示による機器機能点検を1回、総合点検を1回委託期間内に実施すること。
- (3) 上記(1)及び(2)による点検の結果、機能に支障をきたす事項があると判断したときは、原因を究明し、直ちに公立大学法人長野県立大学理事長（以下「理事長」という。）に通知のうえ、その指示により速やかに補修その他必要な処置を行うものとする。
- (4) 設備に異常が発生した場合において、委託者から通知を受けたときは、速やかに出向して設備の復旧その他必要な処置を行うものとする。
- (5) 維持点検及び報告に要する経費は、受託者の負担とする。但し、設備の破損、滅失、老朽化による機器の取替に要する経費は除くものとする。
- (6) 受託者は、本学三輪キャンパスの行事として行う年1回の消防訓練には立ち合い、発煙筒等の消耗品の提供をするものとする。

## 2 委託期間

契約日から平成31年3月31日

ただし、維持点検の実施日時については、理事長へ報告の上、承認を得ること。

## 3 消防用設備維持点検内容

【 施設名：長野県立大学三輪キャンパス 】

点検内容	機器機能点検	総合点検	備考
自動火災報知設備			
R型受信機 1020AD	1台	同左	
R型表示盤	1台	同左	
中継器	57個	同左	
差動式分布型感知器	5個	同左	
差動式スポット型感知器	378個	同左	
定温式スポット型感知器	75個	同左	
光電式スポット型感知器	85個	同左	
光電式アナログ感知器	134個	同左	
発信機	27個	同左	
表示灯	27個	同左	
ベル	4個	同左	
消火栓始動装置	1台	同左	
配線点検	—	1式	
誘導灯及び誘導標識			
誘導灯	101台	同左	
誘導標識	21枚	同左	
配線点検	—	1式	
非常警報器具及び設備			
増幅器操作部	1台	同左	
自動火災報知設備連動試験	1式	同左	
遠隔操作部	1台	同左	
スピーカー	379台	同左	
音量調整器	194台	同左	
電源制御器	2台	同左	
拡大警報機能	1式	同左	
配線点検	—	1式	

点検内容	機器機能点検	総合点検	備考
防排煙設備（北棟・旧図書館） 光電式スポット型感知器 3 種 防火戸 配線点検	8 個 8 台 —	同左 同左 1 式	